

**Prohlášení o shodě EU**  
**Směrnice EMC 2014/30/EU**  
**RoHS2 Směrnice 2011/65/EU**  
**ATEX Směrnice 2014/34/EU**



Produkt: Tento dokument se vztahuje na následující produkty:

16521	Talentum UV/IR2 Exd Flae Detector
16561	Talentum UV/IR2 SS Exd Flame Detector

Popis: Detektor plamenů – pro použití v požárních detekčních a poplašných systémech

Výrobce: FFE Ltd.,  
9 Hunting Gate,  
Hitchin,  
Hertfordshire,  
SG4 0TJ, U.K.

Toto prohlášení o shodě se vydává výlučně na odpovědnost výrobce. Tímto prohlašujeme, že výše uvedené produkty vyráběné společností FFE splňují požadavky směrnice EMC 2014/30/EU, směrnice RoHS2 2011/65/EU a směrnice ATEX 2014/34/EU, a proto se kvalifikují pro volný pohyb na trzích zahrnujících Evropskou unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP) díky uplatňování následujících norem:

EN 50130-4:2011+A1:2014	Poplašné systémy – oddíl 4: Elektromagnetická kompatibilita – Standardní produktová řada: Požadavky na odolnost vůči ohni, vniknutí a sociálním poplašným systémům
EN 61000-6-3:2007 +A1:2011	Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Všeobecné normy. Emisní standard pro obytné a komerční prostředí a lehký průmysl
EN 50581:2012	Technická dokumentace pro hodnocení elektrických a elektronických výrobků s ohledem na omezení nebezpečných látek
EN 60079-0:2012	Prostředí s výbušnou atmosférou. Zařízení. Obecné požadavky
EN 60079-1:2007	Prostředí s výbušnou atmosférou. Ochrana zařízení ohnivzdornými skříňkami „d“
EN 60079-31:2009	Prostředí s výbušnou atmosférou. Ochrana zařízení vůči hořlavému prachu skříňkami „t“

Detektory plamenů uvedené výše jsou ve shodě se směrnicí ATEX díky skříňce EMH29-03989 vyráběné společností JCE (Europe) Ltd, East Way, Lee Mill Industrial Estate, Ivybridge, Devon, PL21 9LL, UK, která je certifikovaná k těmto přístrojům.

Příslušná ustanovení, která zařízení splňuje:	II 2 G D EEx d IIC T6 IP66
Oznámený subjekt zodpovědný za prvotní testování typu:	ISSeP, oznámený subjekt č. 0492
Oznámený subjekt zodpovědný za kontrolu kvality probíhající výroby:	SIRA Certification Service, Chester, CH4 9JN, UK, oznámený subjekt č. 0518
Certifikát ES o přezkoušení typu:	ISSeP03ATEX012X
Oznámení o zajištění kvality:	SIRA01ATEX M088

Pro a ve prospěch společnosti FFE Ltd:

Jméno tiskacím písmem: Oliver Burstall

Podpis:  
Pozice:

  
TECHNICKÝ ŘEDITEL

Datum: 12 DEC 2018

9 Hunting Gate  
Hitchin  
Hertfordshire  
SG4 0TJ UK

T. +44 (0) 1462 444740  
E. sales@ffeuk.com  
W. www.ffeuk.com

CZ

Registrována v Anglii 1192710